

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

КНМ № 39220061000200921703 от 14.06.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10993829>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: ond@39.mchs.gov.ru

от «29» июня 2022 года, 16 час. 00 мин. № 266

(дата и время составления акта)

236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 14.06.2022 № 266, учётный номер проверки 39220061000200921703

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Коньковой Кристиной Сергеевной – старшим инспектором ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы)

инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена
в отношении:

здания школы

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей №17, ИНН 3908016730, юридический адрес: 236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 16 час. 00 мин. «16» июня 2022 года по 16 час. 00 мин. «29» июня 2022 года.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 04 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 16 час. 00 мин. «16» июня 2022 года по 17 час. 00 мин. «16» июня 2022 года

с 14 час. 00 мин. «21» июня 2022 по 15 час. 00 мин. «21» июня 2022 года

по месту: г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 21 июня 2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 14 час. 00 мин. «29» июня 2022 года по 16 час. 00 мин. «29» июня 2022 года

по месту: г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 29 июня 2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 16 час. 00 мин. «16» июня 2022 года по 16 час. 00 мин. «24» июня 2022 года

по месту: г. Калининград, ул. Серпуховская, д. 28

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого истребованы:

техническая документация на объект защиты (план территории и (или) проверяемого объекта защиты); документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.); декларация пожарной безопасности на объект защиты; техническая документация на системы противопожарной защиты здания, в том числе технические средства, функционирующие в их составе, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; документы, подтверждающие работоспособность систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; документы на отделочные материалы, подтверждающие их показатели по пожарной опасности, не более установленных; акты (протоколы) проверки состояния огнезащитных покрытий; технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты; отчет по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений; документы на материалы, примененные для отделки стен и потолков, покрытия полов зальных помещений школы, подтверждающие показатели по пожарной опасности не более требуемых, в соответствии со ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 – ФЗ; отчет о результатах расчета оценки пожарного риска.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Копия устава (новая редакция) от 2020г.;
 - 2) Копия приказа о назначении Широковой В.А., № ПК – КпО – 808 от 30.08.2018г.;
 - 3) Копия приказа №252 от 01.06.2022г.;
 - 4) Копия приказа о продлении полномочий Широковой В.А. № ПК – КпО – 804 от 30.08.2019 г.
 - 5) Копия технического паспорта от 17.03.2014г.;
 - 6) Копия договора технического обслуживания № ТО /30/12 от 30.12.2021г.;
 - 7) Копия акта проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 27.05.2022г.;
 - 8) Договор услуги №413 А от 01.01.2022 г.;
 - 9) Копия акта проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности каналобразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации от 24.05.2022г.;
 - 10) Копия акта о приемке выполненных работ от 2019г. с приложениями на 6 л.;
 - 11) Копии удостоверений о прохождении обучения мерам пожарной безопасности;
 - 12) Копия акта о приемке выполненных работ от 29.07.2019г. с приложениями на 5 л.;
 - 13) Копия протокола №30/08/2021/1 от 30.08.2021г.
-

14) Копия протокола №30/08/2021/2 от 30.08.2021г.

15) Копия договора №04/01 от 11.01.2022 г. с приложением на 4 л.

16) Техническое заключение (расчет категорий пожарной опасности).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Отчет о результатах расчета оценки пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

3) Результаты проверки расчета по оценке пожарного риска: -

(при несоответствии результатов расчета по оценке пожарного риска лицом (лицами), проводящим контрольное (надзорное) мероприятие, в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются причины несоответствия расчета по оценке пожарного риска предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

4) Заключение о независимой оценке пожарного риска: не представлено

(указываются реквизиты заключения, кем, когда и на какой объект защиты разработано, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

5) Результаты проверки заключения о независимой оценке пожарного риска: -

(в случае установления в ходе контрольного (надзорного) мероприятия факта нарушений порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) в акте контрольного (надзорного) мероприятия указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска и (или) расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта надзора требованиям пожарной безопасности и (или) противопожарного режима)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	В помещении спортивного зала, расположенного на 1 этаже, над эвакуационными выходами, отсутствуют световые оповещатели «Выход», у дверей эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, отсутствует ручной пожарный извещатель.	ст. ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
2.	Помещения складского и производственного назначения (лаборатории (помещения №№ 38, 40, 46 по техническому паспорту) помещения кладовой площадью более 10 кв.м. (костюмерная актового зала, помещение №7 по техническому паспорту) категории В2 (в соответствии с Техническим заключением определения показателей пожарной опасности (расчета категорий пожарной опасности) от 2022г.) не отделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1 –го типа (п. 5.1.2 СП 4.13130 «Свод правил. Системы	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	
3.	На материал (пробковое покрытие), примененный для отделки стены в помещении актового зала отсутствуют документы, подтверждающие его показатели по пожарной опасности не более, чем КМ 1.	ч.6 ст.134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 – ФЗ.
4.	На путях эвакуации (в лестничных клетках и поэтажных коридорах) не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями п. 7.6.3 СП 52.13330.2016. (п. 4.3.12 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194); п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7.11.2016 № 777/пр.)	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).
5.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения актового зала, при числе эвакуирующихся более 50 человек, менее 1,2 м (ширина составляет 0,97 м). (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
6.	На первом этаже здания, ширина эвакуационных выходов из помещений лестничных клеток непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся более 50 человек, менее 1,2 м, а именно: - ширина выходов составляет 0,75 м. (п. 4.2.19 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7.	На третьем этаже здания, ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 3 по техническому паспорту), при двустороннем расположении дверей, открывающихся в указанный коридор, при числе эвакуирующихся более	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	<p>50 чел. менее 1,2 м. Ширина указанного горизонтального пути эвакуации составляет – 0,77 м.</p> <p>(п. 4.3.3 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).</p>	
8.	<p>На четвертом этаже здания, ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору (помещение № 3 по техническому паспорту), при двустороннем расположении дверей, открывающихся в указанный коридор, при числе эвакуирующихся более 50 чел. менее 1,2 м. Ширина указанного горизонтального пути эвакуации составляет – 0,69 м.</p> <p>(п. 4.3.3 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).</p>	<p>ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>
9.	<p>Из коридора второго этажа здания (помещение № 8 по техническому паспорту), без естественного проветривания при пожаре, длиной более 15м, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции.</p> <p>(п. 7.2, п. 8.5. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 №116).</p>	<p>ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>
10.	<p>На четвертом и третьем этажах здания, ширина эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки, при числе эвакуирующихся более 50 чел менее 1,2 м. Ширина выходов составляет 1,0 м.</p> <p>(п. 4.2.19 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).</p>	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>
11.	<p>Ширина лестничного марша в лестнице, ведущей из актового зала непосредственно наружу, менее 1,35 м.</p> <p>Ширина лестничного марша составляет 1,1 м. (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).</p>	<p>ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>
12.	<p>В столовой здания класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на</p>	<p>ч. 3 ст. 4, ст. 59 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;</p>

	высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1. (п.5.5.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288).	
13.	В отношении объекта защиты не составлена декларация пожарной безопасности установленной формы.	ч.ч. 1, 6 ст. 64 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 21 июня 2022 года;
- 2) протокол инструментального обследования от 29 июня 2022 года;
- 3) требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 16 июня 2022 года;
- 4) проверочный лист.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Конькова Кристина Сергеевна – старший инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Конькова Кристина Сергеевна – старший инспектор ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, телефон: 8(4012) 52-94-85, E-mail: ond@39.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Широкова Виктория Александровна, директор МАОУ лицей №17

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

15

«29» июня 2022 год, 16 час. 00 мин.

(дата и время ознакомления)

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица (его представителя) с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(дата и время направления)

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)